

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Аттестат аккредитации RA.RU.21B003  
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д.13 б

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 23631 от «02» 09 2020г.

1. Наименование пробы: 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения  
(в соответствии с НД)
  2. Заказчик: МП «Утес» ИНН 3405052833  
(наименование надзорного органа или организации)
  3. Основание для проведения испытаний: Договор № 537 ПК от 13.03.2020г.  
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
  4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МП «Утес», 404015, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Стрельноширокое, ул. Советская, 39
  5. Место, где производился отбор проб: МП «Утес», 404015, Волгоградская обл., Дубовский р-он, с. Стрельноширокое (водоразборная колонка, ул. Советская, дом 13)  
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
  6. Пробы направлены: отделение по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
  7. Дата и время отбора пробы: 27.08.2020г. час. 11 мин. 35
  8. Дата и время доставки пробы: 27.08.2020г. час. 14 мин. 10
  9. Код работы: ПК 4887.1
  10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
  11. НД, на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012
  12. Дополнительные сведения: -
- Изготовитель: -  
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -  
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда, лабораторная посуда

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка - холодильник+4С

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы отобраны: пом. врача ООНКГ Глоденко Т.В.

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Пименова С.Н.

подпись

Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Астапова В.В.

(либо иное лицо, уполномоченное Приказом  
главного врача учреждения)

подпись

Фамилия И.О.

М.П. ИЛ №1



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23631 от 02.09.2020г.**  
(указывается № и дата протокола испытаний)  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ**

**Исследованная проба воды №3** централизованных систем питьевого водоснабжения (отобрана 27.08.2020г. из водозаборной колонки по ул. Советская, д.13 в с. Стрельноширокое Дубовского района Волгоградской области, на территории МП «Утес»):

- **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» **по микробиологическим показателям** (Общее микробное число, Термотолерантные колиформные бактерии, Общие колиформные бактерии).

- **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» **по органолептическим показателям** (запах, привкус, цветность, мутность).

Зав. отделением по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене / Е.Н. Подгайнова /

должность

ФИО

подпись

